



עמוד 1 מתוך 1 עמודים	מספר הנוהל :	שם הנוהל : עבודה באש גלויה
תאריך תחולה : 01/08/2017	כתב וערך : שלומי לוי	חל על : כל העירייה

הגדרה : "עבודה באש גלויה" - כל פעולה הכוללת חימום, חיתוך או ריתוך באמצעות גז או חשמל וכן כל פעולה אחרת הגורמת להיווצרות ניצוצות או מקורות של אש גלויה.
בעבודה באש גלויה יש להקפיד על קיום כל התנאים הבאים :

1. אמצעי הכיבוי (מטפי כיבוי) זמינים וכשירים לפעולה.
2. במהלך העבודה וחצי שעה אחריה, יוצב צופה אש עם מטף לכיבוי אש, אשר ישגיח שלא תפרוץ דליקה.
3. יש לידע את שירותי הכבאות המקומיים, במקרים בהם יש הכרח לבצע עבודה באש גלויה בסמוך לאחסון חומרים מתלקחים כגון דלק, צבעים, שמנים ומחסנים.
4. ציוד העבודה באש גלויה יהיה תקין.
5. שימוש בציוד מגן אישי הנדרש לעבודה.
6. ברדיוס של 11 מטר לפחות ממקום העבודה לא יימצאו מוצקים, נוזלים או גזים דליקים. יש לפנות חומרים בעירים אל מחוץ לטווח האסור או לבצע העבודה במקום שאין בו חומרים כאילו.
7. רצפת העבודה תהיה נקייה.
8. כל הפתחים נחסמו או נאטמו ע"י חומרים בלתי דליקים.
9. קיים אוורור מתאים.
10. מכלים וצינורות שהכילו חומרים דליקים נשטפו ונוטרלו.
11. אין לבצע עבודה באש גלויה היכן שקיימת אוירה דליקה/נפיצה (תאי ביקורת, מיכלי דלק, אריזות מתלקחות וכד').
12. יש לוודא, שאש לא תפרוץ במהלך חצי שעה לפחות לאחר סיום העבודה.

שלומי לוי
מנהל מחלקת בטיחות
וממונה בטיחות בעבודה

